



AIGÜES DE MONTBLANC, SL
C/ Muralla Alfons I, 16, baixos
43400 Montblanc
Conca de Barberà

INFORME D'ASSAIG

Mostra: 6696 Sol·licitud: 6236 Informe: 6872 Data d'emissió: 02/05/2018
Sol·licitant: AIGÜES DE MONTBLANC, SL
Data de recollida: 18/04/2018 Data de recepció: 18/04/2018
Data d'inici d'anàlisi: 18/04/2018 Data final d'anàlisi: 27/04/2018
Hora obtenció:
Tipus de mostra: ACN-XARXA (R.D 140/2003)
Responsable d'obtenció: P.I
Descripció de la mostra: 01 ACN-X

Anàlisi Aigües de consum - ACN-XARXA (R.D 140/2003)

| Paràmetre | PNT | Mètode | Resultat | Unitats | Valor paramètric R.D 140/2003 |
|-----------------------|------|--------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| pH | 1001 | Electrometria | 7.9000 | pH | 6,5 - 9,5 |
| Conductivitat 20° | 1002 | Electrometria | 478.0000 | µS/cm a 20°C | 2500 a 20°C |
| Nitrats | 1009 | Espectrofotometria | <5 | mg/l | 50 |
| Amoni | 1011 | Espectrofotometria | <0,05 | mg/l | 0,5 |
| Terbolesa | 1013 | Turbidimetria | 0.2000 | U.N.T. | 5 |
| Olor | 1013 | Dilucions | 1.0000 | Índex de dilució | 2 a 12°C |
| Sabor | 1013 | Dilucions | 1.0000 | Índex de dilució | 2 a 12°C |
| Clor lliure residual | 1014 | D.P.D. | 0.1000 | mg / l Cl ₂ | 1 |
| Clor combinat | 1014 | D.P.D. | 0.1000 | mg / l Cl ₂ | 2 |
| Color | 1015 | Colorimetria | 0.0000 | mg / l Pt-Co | 15 |
| Coliforms totals | 1845 | Filtració membrana | 0.0 | u.f.c. / 100 ml | Absència |
| Inv. Escherichia coli | 1846 | Filtració membrana | 0.0 | u.f.c. / 100 ml | Absència |

Els paràmetres marcats amb dos asteriscs (**) es realitzen en laboratori extern.
Els resultats marcats amb tres asteriscs (***) estan fora de rang, segons R.D. 140/2003.

Observacions *:

Revisat per:
Director de laboratori

Aprobat per:
Responsable tècnic

Els resultats del present dictamen corresponen únicament a la mostra rebuda i analitzada.

Pàg 1/1

- Prohibida la reproducció parcial d'aquest informe sense l'aprovació del Saniactiu S.L.
- Laboratori inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya nº 269
- Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública nº R2-010-94

SANIACTIU S.L. - Laboratori Comarcal d'Anàlisis Clíniques
NIF: B-43352681 - Reg. Mercantil Tarragona: Tomo 828. Folio 149, Hoja T-4001. Inscripció 1a.
c/ Pintor Potau 19, 43400 Montblanc - Tel. i Fax 977 86 13 20 - Correu laboratori@saniactiu.com
Certificació per DNV de la norma ISO 9001:2008 nº 156420-2014-AQ-IBE-ENAC