LABORATORI ANALÍTIC VALLS

Inscrit en el Registre de Salut Ambiental i Alimentària LSAA-105-97
Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el nº 671

C/Pont de Goi, 10
43800 Valls
Tel. 977 60 40 04
laboratorivalls@laboratorivalls.com

Valls,9 d'octubre del 2026

ANÀLISI QUÍMIC SOL.LICITAT PER:

AIGUES DE MONTBLANC
MURALLA ALFONS, 1
43400 MONTBLANC

Referència: 5D-Dipòsit La Vall

Data recollida mostra: 25/09/26

Mostra presa per: Propi Interessat

Nº Mostra: 91906

Paràmetres	Activitat	Unitats	Valor Paramètric R.D.3/2023	Data d'assaig	Incertesa(3)	AMD	Mètode Analític
Activitat Alfa Total(2)	**0,120**	Bq / l	0,1	05/10/26 a 08/10/26	0,033	0,023	UNE-EN ISO 10704*
Activitat Beta Total(2)	**0,074**	Bq / l	1,0	30/09/26 a 07/10/26	0,023	0,040	UNE-EN ISO 10704*
Activitat Beta Resto(2)	**<0,040**	Bq / l	1,0	30/09/26 a 07/10/26	--	0,040	UNE 73340-2*

1 Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); 4 Activitat a data de mostreig.
* Paràmetres subcontractats a URAIS (Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària).

Fidel Roig
Director Tècnic