LABORATORI ANALÍTIC VALLS

Inscrit en el Registre de Salut Ambiental i Alimentària LSAA-105-97
Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya amb el nº 671

C/Pont de Goi, 10
43800 Valls
Tel. 977 60 40 04
laboratorivalls@laboratorivalls.com

Valls,9 d'octubre del 2026

ANÀLISI QUÍMIC SOL.LICITAT PER:

AIGUES DE MONTBLANC
MURALLA ALFONS, 1
43400 MONTBLANC

Referència: 20X-Xarxa Urbana del Pinetell

Data recollida mostra: 25/09/26

Mostra presa per: Propi Interessat

Nº Mostra: 92001

Paràmetres	Activitat	Unitats	Valor Paramètric R.D.3/2023	Data d'assaig	Incertesa(3)	AMD	Mètode Analític
Activitat Alfa Total(2)	**0,099**	Bq / l	0,1	06/10/26 a 09/10/26	0,031	0,020	UNE-EN ISO 10704*
Activitat Beta Total(2)	**0,068**	Bq / l	1,0	30/09/26 a 09/10/26	0,021	0,040	UNE-EN ISO 10704*
Activitat Beta Resto(2)	**<0,040**	Bq / l	1,0	30/09/26 a 09/10/26	--	0,040	UNE 73340-2*
Dosis Indicativa	**<0,10**	mSv/any	<0,10	30/09/26 a 09/10/26	--	--	DI*

1 Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); 4 Activitat a data de mostreig.
* Paràmetres subcontractats a URAIS (Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitària).

Fidel Roig
Director Tècnic