



## INFORME D'ANÀLISI

Nº d'Informe: 23/00924

Nº de Mostra: L / 87696

## Identificació del Client

Nom Fiscal AIGÜES DE MONTBLANC SL

Direcció

Nom Cial.

PLAZA MAYOR N 1

E. Mail info@aiguamontblanc.cat

43600 MONTBLANC - 43

## Identificació de la Mostra

Tipus de Mostra AIGUA DE CONSUM

Data Recollida Mostra 14/07/2025

Recollida per PERSONAL TÈCNIC DEL LABORATORI

Data Recepció 14/07/2025

Referència Mostra 35x-Xarxa Urbana dels Rojals. Codi SINAC: 315811

Data Inici Anàlisi 14/07/2025

Data Final Anàlisi 24/07/2025

Data Emissió Informe 25/07/2025

## ANÀLISI DE CONTROL

## MICROBIOLÒGIC

| Paràmetres                     | Resultats | Unitats   | Límits de referència            | Metodologia        | PNT    |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|
| Bacteris Aerobis Totals a 22°C | 0         | ufc/ml    | Sense canvis anòmals<br>(0-100) | Recompte en Placa  | 001MIC |
| Clostridium Perfringens        | 0         | ufc/100ml | 0                               | Filtració Membrana | 003MIC |
| Coliforms Totals               | 0         | ufc/100ml | 0                               | Filtració Membrana | 009MIC |
| Escherichia Coli               | 0         | ufc/100ml | 0                               | Filtració Membrana | 009MIC |
| Enterococs                     | 0         | ufc/100ml | 0                               | Filtració Membrana | 012MIC |

## FÍSICO-QUÍMIC

| Paràmetres           | Resultats | Unitats    | Límits de referència                                              | Metodologia        | PNT   |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Color                | 5         | mg/l Pt/Co | 15                                                                | Índice Pt/Co       | 060Q  |
| Olor                 | 2         | Índice     | Dilució 1/3 25°C                                                  | Index Dilució      | 021Q  |
| Gust                 | 2         | Índice     | Dilució 1/3 25°C                                                  | Index Dilució      | 022Q  |
| pH                   | 7,8       | udes. pH   | 6,5 - 9,5                                                         | Potenciometria     | 015Q  |
| Conductivitat        | 572       | µS/cm      | 2500                                                              | Electrometria      | 016Q  |
| Terbolesa            | 0,44      | U.N.F.     | 0,8 a la sortida d'ETAP<br>i/o dipòsit i 4 a la xarxa<br>de dist. | Nefelometria       | 007Q  |
| Clor residual lliure | 0,62      | mg/l       | 1                                                                 | Mesura in situ DPD | 005IS |

## Legislació de la Mostra

Els anàlisis s'han realitzat d'acord al RD 3/2023, el qual estableix els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, control i subministre.

Els valors marcats amb el signe \* indiquen que el resultat obtingut supera el valor màxim admissible segons la normativa.  
El laboratori no assumeix cap responsabilitat per la veracitat, precisió o integritat de la informació aportada pel client.  
Les anàlisis fan referència exclusivament a les mostres recollides el dia/hora indicada en aquest informe.  
Aquest informe no podrà ser reproduït ni totalment ni parcialment sense el consentiment del Laboratori.

Director tècnic

Fidel Roig