C/ PONT DE GOI Nº10
43800, VALLS - TARRAGONA
Tlfn. 977 604 004
E.Mail laboratorivalls@laboratorivalls.com
www.laboratorivalls.com

LABORATORI ANALITIC VALLS S.L.

INFORME D'ANÀLISI

Nº d'Informe: 23/00878 **Nº de Mostra: V / 92002**

Identificació del Client

Nom Fiscal	**AIGÜES DE MONTBLANC SL**	***Direcció***	
Nom Cial.		PLAZA MAYOR N 1	
E. Mail	info@aiguamontblanc.cat	43600 MONTBLANC - 43	

Identificació de la Mostra

Tipus de Mostra	AIGUA DE CONSUM	***Data Recollida Mostra***	25/09/2026
Recollida per	PERSONAL TÈCNIC DEL LABORATORI	***Data Recepció***	25/09/2026
Referència Mostra	**40-D**	***Data Inici Anàlisi***	25/09/2026
		Data Final Anàlisi	01/10/2026
		Data Emissió Informe	01/10/2026

ANÀLISI DE CONTROL

MICROBIOLÒGIC

Paràmetres	Resultats	Unitats	Límits de referència	Metodologia	PNT
Bacteris Aerobis Totals a 22°C	0	ufc/ml	Sense canvis anòmals (0-100)	Recompte en Placa segons UNE-EN ISO 6222:1999	001MIC
Clostridium Perfringens	0	ufc/100ml	0	Filtració Membrana segons UNE-EN ISO 14189:2017	003MIC
Coliforms Totals	0	ufc/100ml	0	Filtració Membrana segons UNE-EN ISO 9308/1:2014	009MIC
Escherichia Coli	0	ufc/100ml	0	Filtració Membrana segons UNE-EN ISO 9308/1:2014	009MIC
Enterococs	0	ufc/100ml	0	Filtració Membrana segons UNE-EN ISO 7899-2:2001	012MIC

FÍSICO-QUÍMIC

Paràmetres	Resultats	Unitats	Límits de referència	Metodologia	PNT
Color	5	mg/l Pt/Co	15	Índice Pt/Co	060Q
Olor	2	Índice	Dilució 1/3 25ºC	Index Dilució	021Q
Gust	2	Índice	Dilució 1/3 25ºC	Index Dilució	022Q
pH	8,0	udes. pH	6,5 - 9,5	Potenciometria	015Q
Conductivitat	651	µS/cm	2500	Electrometria	016Q
Terbolesa	0,30	U.N.F.	<= 4 UNF	Nefelometría	007Q
Clor residual lliure	0,71	mg/l	1	Mesura in situ DPD	005IS

Legislació de la Mostra

Els anàlisis s"han realitzat d"acord al RD 3/2023, el qual estableix els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l"aigua de consum, control i subministre.

Els valors marcats amb el signe * indiquen que el resultat obtingut supera el valor màxim admissible segons la normativa.
El laboratori no assumeix cap responsabilitat per la veracitat, precisió o integritat de la informació aportada pel client.
Les anàlisis fan referència exclusivament a les mostres recollides el dia/hora indicada en aquest informe.
Aquest informe no podrà ser reproduït ni totalment ni parcialment sense el consentiment del Laboratori.

Director técnic
Fidel Roig